





■ 비상구 폐쇄 등 불법행위 적발 사례

1. 생활관 비상구(계단) 불법행위 적발 사례 - 2012년 9월 25일



2. 생활관 비상구(복도) 불법행위 적발 사례 - 2013년 7월 26일



※ 위반내용 : 피난, 방화시설에 물건을 적치하여 유사시 방화문 폐쇄 불가 및 피난에 지장을 주는 상태로 관리되어 과태료 부과